

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 17/_____

Улентинский с.о.
Место составления

14.04.2022 г.
Время 10:4

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 17 от 05.04.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
КАНАПЬЯНОВ БИРЖАН АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ - Начальник
ЖЕНИС БЕРІК ЕСЕНГЕЛЬДІҰЛЫ - Старший инженер
ОРАЛ АЗАМАТ КАЙРАТОВИЧ - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Уленты отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Уленты отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области». Акмолинская область, Ерейментауский район, Уленты, Маншук Маметовой (УЛИЦА), 1А.

5. Срок проведения проверки 13.04.2022 - 14.04.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Уленты отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Не заведен журнал проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п. 11 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 февраля 2022 года № 55. :	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	У дежурного персонала отсутствует комплект ключей от всех замков дверей здания. Основание: п.10 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

3	В котельной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.. Основание: п.6 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	Эвакуационный выход на 1 этаже не открывается. Основание: п.34 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	В школе объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» находятся в не исправном состоянии. Основание: п.35 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	Пути эвакуаций на 2 этаже загромождены различными материалами . Основание: п.36 п.п.1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	На 2 этаже в кабинете «наставника» розетка используется в незакрепленном состоянии. Основание: п.86 п.п.2 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

[Handwritten signature]

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

[Handwritten signature]

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «___» листах

«19» 04 2022 г.

